

三共理化学株式会社 一般廃棄物処理施設(焼却施設) の維持管理データ 2024年度

年月	処理した 廃棄物の 種類	処理した 廃棄物の 数量 (t/月)	処理施設運転状況（※各項目の測定は、稼働時常時測定）					ばいじん 除去日	排ガス濃度（※：酸素12%換算値）に関する事項					
			燃焼ガス温度 測定位置	燃焼室 ガス温度(℃) /測定日※	集塵機入口 ガス温度(℃) /測定日※	煙突排出前 排ガス－酸 炭素 測定位置	排ガス 一酸化炭素 濃度(ppm) /測定日※		排ガス 採取位置	年2回以上測定				年1回以上測定
				基準値：800℃ 以上	基準値：200℃ 以下		基準値： 100ppm以下			ばいじん濃度* (g/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 0.25 g/m ³ N以下	窒素酸化物濃度* (ppm) /採取日 /結果判明日 基準値： 180ppm以下	硫黄酸化物濃度排出量* (m ³ N/h) /採取日 /結果判明日 基準値： ()内m ³ N/h以下	塩化水素濃度* (mg/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 500mg/m ³ N以下	ダイオキシン類濃度* (ng-TEQ/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 10ng-TEQ/m ³ N以下
2024年4月	研磨布紙製品	37	炉内燃焼室	850 (2024.4.26)	155 (2024.4.26)	集塵機後 煙突	65 (2024.4.26)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年5月	研磨布紙製品	37	炉内燃焼室	853 (2024.5.16)	187 (2024.5.16)	集塵機後 煙突	87 (2024.5.16)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年6月	研磨布紙製品	37	炉内燃焼室	864 (2024.6.17)	197 (2024.6.17)	集塵機後 煙突	69 (2024.6.17)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年7月	研磨布紙製品	42	炉内燃焼室	859 (2024.7.17)	164 (2024.7.17)	集塵機後 煙突	68.5 (2024.7.17)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年8月	研磨布紙製品	32	炉内燃焼室	879 (2024.8.21)	170 (2024.8.21)	集塵機後 煙突	60.5 (2024.8.21)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年9月	研磨布紙製品	36	炉内燃焼室	857 (2024.9.26)	158 (2024.9.26)	集塵機後 煙突	85.4 (2024.9.26)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突	0.002 /2024.9.17 /2024.9.26	53 /2024.9.17 /2024.9.26	0.042 /2024.9.17 /2024.9.26 (排出基準：2.165)	51 /2024.9.17 /2024.9.26	
2024年10月	研磨布紙製品	38	炉内燃焼室	856 (2024.10.17)	149 (2024.10.17)	集塵機後 煙突	58.5 (2024.10.17)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年11月	研磨布紙製品	38	炉内燃焼室	857 (2024.11.14)	170 (2024.11.14)	集塵機後 煙突	64.2 (2024.11.14)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年12月	研磨布紙製品	37	炉内燃焼室	823 (2024.12.16)	139 (2024.12.16)	集塵機後 煙突	43.5 (2024.12.16)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2025年1月	研磨布紙製品	37	炉内燃焼室	888 (2025.1.14)	184 (2025.1.14)	集塵機後 煙突	75.2 (2025.1.14)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2025年2月	研磨布紙製品	38	炉内燃焼室	865 (2025.2.11)	186 (2025.2.11)	集塵機後 煙突	43.5 (2025.2.11)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2025年3月	研磨布紙製品	40	炉内燃焼室	894 (2025.3.13)	184 (2025.3.13)	集塵機後 煙突	49.7 (2025.3.13)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突	0.002 /2025.3.24 /2025.4.1	70 /2025.3.24 /2025.4.1	0.013 /2025.3.24 /2025.4.1 (排出基準：2.264)	3 /2025.3.24 /2025.4.1	

三共理化学株式会社 一般廃棄物処理施設(焼却施設) の維持管理データ 2023年度

年月	処理した 廃棄物の 種類	処理した 廃棄物の 数量 (t/月)	処理施設運転状況（※各項目の測定は、稼働時常時測定）					ばいじん 除去日	排ガス濃度（*：酸素12％換算値）に関する事項					
			燃焼ガス温度 測定位置	燃焼室 ガス温度(℃) /測定日※	集塵機入口 ガス温度(℃) /測定日※	煙突排出前 排ガス一酸 炭素 測定位置	排ガス 一酸化炭素 濃度(ppm) /測定日※		排ガス 採取位置	年2回以上測定			年1回以上測定	
				基準値：800℃ 以上	基準値：200℃ 以下					ばいじん濃度* (g/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 0.25 g/m ³ N以下	窒素酸化物濃度* (ppm) /採取日 /結果判明日 基準値： 180ppm以下	硫黄酸化物濃度排出量* (m ³ N/h) /採取日 /結果判明日 基準値： ()内m ³ N/h以下	塩化水素濃度* (mg/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 500mg/m ³ N以下	ダイオキシン類濃度* (ng-TEQ/m ³ N) /採取日 /結果判明日 基準値： 10ng-TEQ/m ³ N以下
2023年4月	研磨布紙 製品	44	炉内燃焼室	863 (2023.4.20)	152 (2023.4.20)	集塵機後 煙突	15 (2023.4.20)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年5月	研磨布紙 製品	45	炉内燃焼室	843 (2023.5.18)	140 (2023.5.18)	集塵機後 煙突	13 (2023.5.18)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年6月	研磨布紙 製品	52	炉内燃焼室	870 (2023.6.21)	132 (2023.6.21)	集塵機後 煙突	7 (2023.6.21)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年7月	研磨布紙 製品	43	炉内燃焼室	849 (2023.7.20)	144 (2023.7.20)	集塵機後 煙突	7 (2023.7.20)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年8月	研磨布紙 製品	41	炉内燃焼室	848 (2023.8.22)	131 (2023.8.22)	集塵機後 煙突	9 (2023.8.22)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年9月	研磨布紙 製品	44	炉内燃焼室	889 (2023.9.21)	143 (2023.9.21)	集塵機後 煙突	9 (2023.9.21)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突	0.049 /2023.9.15 /2023.9.27	27 /2023.9.15 /2023.9.27	0.010 /2023.9.15 /2023.9.27 (排出基準：2.157)	41 /2023.9.15 /2023.9.27	
2023年10月	研磨布紙 製品	39	炉内燃焼室	826 (2023.10.19)	130 (2023.10.19)	集塵機後 煙突	9 (2023.10.19)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年11月	研磨布紙 製品	41	炉内燃焼室	913 (2023.11.14)	183 (2023.11.14)	集塵機後 煙突	4 (2023.11.14)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2023年12月	研磨布紙 製品	40	炉内燃焼室	864 (2023.12.14)	156 (2023.12.14)	集塵機後 煙突	7 (2023.12.14)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年1月	研磨布紙 製品	30	炉内燃焼室	833 (2024.1.22)	145 (2024.1.22)	集塵機後 煙突	4 (2024.1.22)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年2月	研磨布紙 製品	40	炉内燃焼室	865 (2024.2.8)	180 (2024.2.8)	集塵機後 煙突	4 (2024.2.8)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突					
2024年3月	研磨布紙 製品	40	炉内燃焼室	838 (2024.3.11)	139 (2024.3.11)	集塵機後 煙突	3 (2024.3.11)	運転時は 毎日実施	集塵機後 煙突	0.115 /2024.3.19 /2024.3.27	96 /2024.3.19 /2024.3.27	0.007 /2024.3.19 /2024.3.27 (排出基準：2.041)	4未満 /2024.3.19 /2024.3.27	0.71 /2024.2.13 /2024.3.6