

### 三共理化学株式会社 一般廃棄物処理施設(焼却施設) の維持管理データ 2023年度

年月	処理した廃棄物の種類	処理した廃棄物の数量 (t/月)	処理施設運転状況 (※各項目の測定は、稼働時常時測定)					ばいじん除去日	排ガス濃度 (* : 酸素12%換算値) に関する事項					
			燃焼ガス温度測定位置	燃焼室ガス温度(℃) /測定日※	集塵機入口ガス温度(℃) /測定日※	煙突排出前排ガス一酸化炭素測定位置	排ガス一酸化炭素濃度(ppm) /測定日※		排ガス採取位置	年2回以上測定				年1回以上測定
				基準値：800℃以上	基準値：200℃以下					ばいじん濃度* (g/m <sup>3</sup> N) /採取日 /結果判明日 基準値： 0.25 g/m <sup>3</sup> N以下	窒素酸化物濃度* (ppm) /採取日 /結果判明日 基準値： 180ppm以下	硫黄酸化物濃度排出量* (m <sup>3</sup> N/h) /採取日 /結果判明日 基準値： ( )内m <sup>3</sup> N/h以下	塩化水素濃度* (mg/m <sup>3</sup> N) /採取日 /結果判明日 基準値： 500mg/m <sup>3</sup> N以下	ダイオキシン類濃度* (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) /採取日 /結果判明日 基準値： 10ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下
2023年4月	研磨布紙製品	44	炉内燃焼室	863 (2023.4.20)	152 (2023.4.20)	集塵機後煙突	15 (2023.4.20)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年5月	研磨布紙製品	45	炉内燃焼室	843 (2023.5.18)	140 (2023.5.18)	集塵機後煙突	13 (2023.5.18)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年6月	研磨布紙製品	52	炉内燃焼室	870 (2023.6.21)	132 (2023.6.21)	集塵機後煙突	7 (2023.6.21)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年7月	研磨布紙製品	43	炉内燃焼室	849 (2023.7.20)	144 (2023.7.20)	集塵機後煙突	7 (2023.7.20)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年8月	研磨布紙製品	41	炉内燃焼室	848 (2023.8.22)	131 (2023.8.22)	集塵機後煙突	9 (2023.8.22)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年9月	研磨布紙製品	44	炉内燃焼室	889 (2023.9.21)	143 (2023.9.21)	集塵機後煙突	9 (2023.9.21)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突	0.049 /2023.9.15 /2023.9.27	27 /2023.9.15 /2023.9.27	0.010 /2023.9.15 /2023.9.27 (排出基準：2.157)	41 /2023.9.15 /2023.9.27	
2023年10月	研磨布紙製品	39	炉内燃焼室	826 (2023.10.19)	130 (2023.10.19)	集塵機後煙突	9 (2023.10.19)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年11月	研磨布紙製品	41	炉内燃焼室	913 (2023.11.14)	183 (2023.11.14)	集塵機後煙突	4 (2023.11.14)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2023年12月	研磨布紙製品	40	炉内燃焼室	864 (2023.12.14)	156 (2023.12.14)	集塵機後煙突	7 (2023.12.14)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2024年1月	研磨布紙製品	30	炉内燃焼室	833 (2024.1.22)	145 (2024.1.22)	集塵機後煙突	4 (2024.1.22)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2024年2月	研磨布紙製品	40	炉内燃焼室	865 (2024.2.8)	180 (2024.2.8)	集塵機後煙突	4 (2024.2.8)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突					
2024年3月	研磨布紙製品	40	炉内燃焼室	838 (2024.3.11)	139 (2024.3.11)	集塵機後煙突	3 (2024.3.11)	運転時は毎日実施	集塵機後煙突	0.115 /2024.3.19 /2024.3.27	96 /2024.3.19 /2024.3.27	0.007 /2024.3.19 /2024.3.27 (排出基準：2.041)	4未満 /2024.3.19 /2024.3.27	0.71 /2024.2.13 /2024.3.6

